

PROTOKÓŁ

BOISKO

Weryfikacji boiska w **RUDZIE ŚLĄSKIEJ** przy ulicy **CZARNOLEŚNA 12**
dla klubu **MKS POGOŃ NOWY BYTOM**

Weryfikacja boiska dokonana w dniu **27-05-2023** przez przedstawicieli:

MAJCHER GRZEGORZ
KOMAR MARIUSZ

– Weryfikator ŚL. ZPN.
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność: **URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA**
2. Zarządca obiektu: **MOSIR RUDA ŚLĄSKA**
3. Wymiary boiska: długość: **105 m** szerokość: **68 m**
4. Nawierzchnia boiska: **SZTUCZNA TRAWA**
5. Stan pola gry: **gładkie/równe/** **TAK**
6. Położenie bramek: **PÓŁNOC-POŁDNIIE**
7. Wymiary bramek: **przepisowe: /7,32m x 2.44m/**
8. Siatki bramkowe: **SZNUROWE, STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry: **BRAK, ZA BRAMKAMI SĄ PIŁKOCHWYTY**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry:
a/od linii bocznych minimum 3 m **NIE**
b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/od linii bocznych minimum 3 m **TAK**
b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **12** zadane **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe **TAK**
14. Uwagi: **ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ SUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY PRZED I PO ZAWODACH, BRAMKI MUSZA BYĆ PEWNIIE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. NALEŻY OGRODZIĆ POLE GRY PŁOTKIEM O WYS. 1,2 M.**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: 100 luksów **NIE** (data pomiaru brak)
16. Ogrodzenie zewnętrzne: wysokość **2,2m** **TAK**
17. Miejsca siedzące: **BRAK** w tym indywidualnych: **0** w tym zadanych: **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości: **NIE** liczba miejsc: **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy: **25m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK**
21. Szatnia gości: **25m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **15m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **NIE**
23. Pozostałe szatnie: **2x7,5m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **NIE**
24. Nagłośnienie: **NIE**
25. Liczba toalet: dla mężczyzn: **1** dla kobiet: **1**
26. Parking: dla osób funkcyjnych: **TAK** liczba miejsc: **10**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia **01-06-2023r** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do **KLASA B**
Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

Miejski Klub Sportowy
Pogoń Ruda Śląska
Prezes Zarządu
mgr Mariusz Komar

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK